



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс +7(3652) 25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 164/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №54 "ОЛЕНЁНОК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МБДОУ "ДСОВ №54 "Оленёнок") ОГРН: 1159102004401; ИНН
9102067868;**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по городу Симферополю Республики Крым по пожарному надзору, начальника ОНД по г.Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Киселоброго Сергея Викторовича от 03.06.2021 г. №164, п. 2, ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", п. 1, ч. 3 ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 07.06.2021г.; 10.06.2021 г.; проведена проверка помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №54 "ОЛЕНЁНОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МБДОУ "ДСОВ №54 "Оленёнок"), по адресу: г. Симферополь, ул. Гончарова, 6/6; инспектором ОНД по г.Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенантом внутренней службы Шкитовой Марией Игоревной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: заведующей МБДОУ "ДСОВ №54 "Оленёнок" Т.С. Башкатова
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение поста охраны при входе в здание оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.84 Ф3 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел	01.06.2022	

		7, таблица 2, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	
2.	<p>- В отношении декоративно-отделочных материалов, используемых для отделки полов (линолеум) в помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 (всех групповых ячейках основного здания, а также здания Лит.Б, кроме раздевалок), предоставить документацию о показателях пожарной опасности отделочных материалов и сертификатов характеризующую класс пожарной опасности КМ, которая для покрытия полов предусматривается не более КМ2;</p> <p>- В отношении декоративно-отделочных материалов, используемых для отделки зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольной образовательной организации (Линолеум) предоставить документацию о показателях пожарной опасности отделочных материалов и сертификатов характеризующую класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ 2;</p>	ст.4, ст.6, ст. 53, ст.134, п.6, п.7, п.8, таблица 28, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.12, п.5.4.13 СП 4.13130.2013 "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."	01.06.2022
3.	<p>- Помещение склада №2 (Категории В-2) на 1-м этаже отделить от помещений пищеблока противопожарными дверьми (установлены обычные деревянные двери);</p> <p>- Помещение склада №3 (Категории В-2) на 1-м этаже отделить от помещений пищеблока противопожарными дверьми;</p> <p>- Помещение склада моющих средств (Категории В-1) на 1-м этаже в группе «Фиданлар» отделить от помещений раздевалки противопожарными дверьми;</p>	ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.10 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты»;	01.06.2022
4.	<p>-Ширину лестничного марша лестничной клетки в основном здании выполнить менее 1,35 м. либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (в свету фактически составляет 1,16 м);</p> <p>-Ширину лестничной площадки лестничной клетки между 1-м и 2-м этажом в основном здании выполнить не менее ширины маршей либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (в свету фактически составляет 1,1 м)</p>	ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 «а», п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022
5.	-Ширину эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки на первом	ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г.	01.06.2022

<p>этаже основного здания (группа «Непоседы») непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек выполнить не менее 1,2 м либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету ведущих непосредственно наружу от 0,8 до 0,82м);</p> <p>-Ширину эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки на первом этаже основного здания (группа «Фиданлар») в лестничную клетку и непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек выполнить не менее 1,2 м либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету ведущих: - непосредственно наружу от 0,82 до 0,87м; - ведущих в лестничную клетку 0,78 м);</p> <p>-Ширину эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки на втором этаже основного здания (группа «Умники») в лестничную клетку и непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек выполнить не менее 1,2 м либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету ведущих: - непосредственно наружу 0,8; ведущих в лестничную клетку 0,78 м);</p> <p>-Ширину эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки на втором этаже основного здания (группа «Знайки») в лестничную клетку и непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек выполнить не менее 1,2 м либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету ведущих: - непосредственно наружу 0,84; ведущих в лестничную клетку 0,78 м);</p> <p>-Ширину эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки «Ясли» здания Лит.Б непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек выполнить не менее 1,2 м либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету ведущих непосредственно наружу от 0,74 до 0,84м);</p> <p>-Ширину эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки «Затейники» здания Лит.Б непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек выполнить не менее 1,2 м либо обосновать</p>	<p>№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы»</p>		
---	---	--	--

	существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету ведущих непосредственно наружу от 0,7 до 0,79м);		
6.	-Ширину второго эвакуационного выхода из помещений пищеблока непосредственно наружу выполнить не менее 0,8 м либо обосновать существующую ширину в соответствии с законодательством РФ (фактически в свету составляет 0,73м);	ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
Ст. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.И. Шкитова

« 10 » июня 2021 г.



Предписание для исполнения получила:

✓ Басеф
(подпись)

« » июня 2021 г.

✓ Заверушная Тамара Г. П.
(должность, фамилия, инициалы)